충 청 북 도 보 건 환 경 연 구 원

수 신 자 : 충청북도 증평군 증평읍 중앙로 168 증평군수
(경 유)
제 목 : 수질검사성적서

검 체 명	먹는물공동시설	의 뢰 구 분	관원	접 수 번 호	1524000732-01
채 수 장 소	증안골 약수터 (증평군 증평읍 초중리 산55)				
채수년월일	2024년 9월 26일	검 사 목 적	관원	접수년월일	2024년 9월 26일
시 료 명		의 뢰 근 거	수도사업소-13907	채수확인자	
법 적 근 거	먹는물수질공정시험기준				

1. 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고,선전,용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

검사항목	기준	결과	단위
과망간산칼륨 소비량	10이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
일반세균	100이하	340	CFU/mL
질산성질소	10이하	1.3	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100mL
탁도	1이하	1.39	NTU
==========이 하 여 백==========			
판정	부적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』(분원성대장균군, 일반세균, 총대장균군, 탁도)		

충청북도보건환경연구원장

충청북도 보건환경 연구원장인

환경연구사 이경진 먹는물검사과장 김명희
협조자
시행

우)28160 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 184
전 화 043)220-6652 전 송 043)220-6659 e-Mail dotoldosa00@korea.kr

충 청 북 도 보 건 환 경 연 구 원

수 신 자 : 충청북도 증평군 증평읍 중앙로 168 증평군수
(경 유)
제 목 : 수질검사성적서

검 체 명	먹는물공동시설	의 뢰 구 분	관원	접 수 번 호	1524000732-02
채 수 장 소	좌구산휴양림 약수터 (증평군 증평읍 율리 산61-1)				
채수년월일	2024년 9월 26일	검 사 목 적	관원	접수년월일	2024년 9월 26일
시 료 명		의 뢰 근 거	수도사업소-13907	채수확인자	
법 적 근 거	먹는물수질공정시험기준				
1. 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고,선전,용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.					

검사항목	기준	결과	단위
과망간산칼륨 소비량	10이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
일반세균	100이하	2	CFU/mL
질산성질소	10이하	1.9	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100mL
탁도	1이하	0.27	NTU
==========이 하 여 백==========			
판정	부적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』(총대장균군)		

충청북도보건환경연구원장

환경연구사 이경진 먹는물검사과장 김명희
협조자
시행

우)28160 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 184
전 화 043)220-6652 전 송 043)220-6659 e-Mail dotoldosa00@korea.kr